



Certificado # 0024

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO ESQUEMA 5

Certicheck S.A.S. otorga el presente certificado de conformidad de producto a:

CILES S.A.S.

NIT 800.212.240-3

Calle 17 # 43 F – 165. barrio Colombia, Medellín



Escanear para verificar el estado del certificado o consultar en www.certicheck.com.co



Para el producto:

SENSORES PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN

El cual satisface los requisitos del referente normativo:

Sección 395 de la Resolución 180540 del 30 de marzo de 2010 y adendas-modificatorias del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP (Colombia)

Fecha de siguiente seguimiento: 2025/06/28

Fecha de certificación inicial: 2021/06/28

Fecha de vencimiento del certificado: 2027/06/27

Fecha de última modificación:

La información completa de características e identificación del producto se encuentran en las hojas anexas a este documento, las cuales son parte integral del mismo. Este documento consta de 5 páginas. La vigencia y validez de este certificado depende del cumplimiento de lo estipulado en el RC-CR-001 Reglamento de certificación de productos, de CERTICHECK



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-001



Director General

WWW.CERTICHECK.COM.CO

Circular 4 # 72 - 19, 050031, Medellín, Colombia
Teléfono: +57 300 6202817

ANEXO DE CERTIFICADO NÚMERO 0024

CILES S.A.S.

Calle 17 # 43 F - 165. barrio Colombia, Medellín

SENSORES PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN MARCA CILES



ISO/IEC 17065:2012

19-CPR-001

Fecha de certificación inicial: 2021/06/28

Fecha de última modificación:

Fecha de vencimiento: 2024/06/27

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
Producto	Sensores para control de iluminación marca CILES
Reglamento	Sección 395 del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público-RETILAP. Resolución 180540 del 30 de marzo de 2010 del Ministerio de Minas y Energía
Referencias	Ver referencias particulares en el anexo del certificado
Tensión nominal	110 - 130 V
Potencia	Hasta 1000 W según referencia y tipo de fuente luminosa
Tipo de sensor	Movimiento, infrarrojo y presencia
Control de detección	Automático - Off - Ajuste de tiempo
Ajuste de sensibilidad	Si
Ajuste de tiempo de detección	Si
Rango de detección	180 °, 270 ° y 360 °
Grado de protección IP	IP 20 e IP 44, según referencia
Usos	Control de iluminación para uso interior y exterior

Director General

ANEXO DE CERTIFICADO NÚMERO 0024

CILES S.A.S.

Calle 17 # 43 F - 165. barrio Colombia, Medellín

SENSORES PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN MARCA CILES



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-001



Fecha de certificación inicial: 2021/06/28

Fecha de última modificación:

Fecha de vencimiento: 2024/06/27

LISTADO DE REFERENCIAS

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1	PT144197BP	SENSOR DE PRESENCIA TIPO MURO 180° FUGA BLANCO PERLA
2	PT144197BS	SENSOR DE PRESENCIA TIPO MURO 180° FUGA BLANCO PLATA
3	PT144197NP	SENSOR DE PRESENCIA TIPO MURO 180° FUGA NEGRO PERLA
4	PT144310	SENSOR DE PRESENCIA TIPO MURO 180° ASTRAL MARFIL
5	PT144310B	SENSOR DE PRESENCIA TIPO MURO 180° ASTRAL BLANCO
6	PT144327	SENSOR DE PRESENCIA TIPO MURO 180° ULTRA PLUS MARFIL
7	PT144327CB	SENSOR DE PRESENCIA TIPO MURO 180° ULTRA BÁSICO C/MARCO BLANCO
8	PT144327SB	SENSOR DE PRESENCIA TIPO MURO 180° ULTRA S/MARCO BLANCO
9	PT144327SM	SENSOR DE PRESENCIA TIPO MURO 180° ULTRA S/MARCO MARFIL
10	PT144327SN	SENSOR DE PRESENCIA TIPO MURO 180° ULTRA BÁSICA
11	PT144383	SENSOR DE PRESENCIA TIPO MURO 180° SPAZIO
12	PT144383BR	SENSOR DE PRESENCIA TIPO MURO 180° BLANCO-ROJO SPAZIO
13	PT144383NM	SENSOR DE PRESENCIA TIPO MURO 180° NEGRO NEGRO SPAZIO

Director General

ANEXO DE CERTIFICADO NÚMERO 0024

CILES S.A.S.

Calle 17 # 43 F - 165. barrio Colombia, Medellín

SENSORES PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN MARCA CILES

Fecha de certificación inicial: 2021/06/28

Fecha de última modificación:

Fecha de vencimiento: 2024/06/27



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-001



LISTADO DE REFERENCIAS

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
14	PT144383NR	SENSOR DE PRESENCIA TIPO MURO 180° NEGRO ROJO SPAZIO
15	PT144439B	SENSOR DE PRESENCIA TIPO MURO 180° NOVA BLANCO
16	PT144439NM	SENSOR DE PRESENCIA TIPO MURO 180° NOVA NEGRO MATE
17	ST03C	SENSOR PRESENCIA INCRUST TIPO SUICHE 180° - ST03C
18	ST05C	SENSOR EXTRAPLANO S.P. CIELO-TECHO 360° - ST05C
19	ST07	SENSOR DE PRESENCIA 360° TECHO - ST07
20	ST09	SENSOR PRESENCIA INTemperIE 180° ST09
21	ST11	SENSOR DE MOVIMIENTO INFRARROJO ESCUALIZABLE GRADO IP 44 - ST11
22	ST13B	SENSOR DE PRESENCIA ESQUINA 270°-ST13B
23	ST24	SENSOR DE PRESENCIA TIPO MURO 180° ULTRA PLUS BLANCO
24	ST24	SENSOR DE PRESENCIA 360° INCRUSTAR ST24
25	ST42	SENSOR DE PRESENCIA BALA 360° DIAM 10CM - ST42
26	ST451B	SENSOR DE PRESENCIA TIPO SOCKET 360° - ST451B

Director General