



No. de Certificado de producto

**3612**

Certificación tipo marca de conformidad (**Esquema 5 RETIE:2024**)

El organismo de certificación QCERT otorga a **CILES SAS** con identificación **800212240** el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

**Producto:** Interruptores manuales de baja tensión

**Descripción cualitativa del producto:** Interruptores manuales de baja tensión para uso en instalaciones domiciliarias y similares

**Referente reglamentario:** Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE, Resolución 40117 del 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía Numerales Libro 2. Título 2 -Art 2.2.1 y Art 2.2.2. Artículo 2.3.17 Equipos de corte y seccionamiento de baja y media tensión Artículo 2.3.17.3. Interruptores manuales de baja tensión y dimmers

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 3 páginas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos certificados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en [www.qcert.com.co](http://www.qcert.com.co). Este certificado es para uso exclusivo del titular.

**Fecha de otorgamiento:**

2025-11-19

Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento

**Fecha de vencimiento:**

2030-11-18

**Seguimiento 1:** 2026-11-19

**Seguimiento 2:** 2028-07-19

\_\_\_\_\_  
Especialista de Certificación



KM 17 VÍA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES, EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO, ANTIOQUIA.



[servicioalcliente@qcert.com.co](mailto:servicioalcliente@qcert.com.co)



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

**La Calidad es  
nuestro sello.**  
[qcert.com.co](http://qcert.com.co)

# ANEXO CERTIFICADO



Pagina 1 de 3 [FRG-02-28]

**No de certificado** 3612 **Fecha de Emisión** 2025-11-19  
**Dirección** Calle 17 #43F-165 Med. Col **Ciudad** Medellin

Aspecto	Descripción
<b>Producto</b>	Interruptores manuales de baja tensión y dimmers
<b>Descripción cualitativa de producto</b>	Interruptores manuales de baja tensión para uso en instalaciones domiciliarias y similares
<b>Referente reglamentario</b>	Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia " Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.17 Equipos de corte y seccionamiento de baja y media tensión Artículo 2.3.17.3. Interruptores manuales de baja tensión y dimmers
<b>Fabricante</b>	CILES S.A.S.
<b>Pais de origen</b>	Colombia
<b>Planta de fabricación (nombre y dirección)</b>	Calle 17 N° 43 F - 165, Medellín
<b>Marca</b>	Ciles
<b>Tipo</b>	Incrustar, sencillo, doble y triple
<b>Tensión</b>	125-127 V
<b>Corriente</b>	10 A
<b>Frecuencia</b>	50/60 Hz
<b>Grado de protección IP</b>	IP20
<b>lineas</b>	Astral, Ultra, Fuga, Spazio y Nova
<b>Materiales</b>	Carcasa y cuerpo termoplástico
<b>Exclusiones (*)</b>	Ninguna exclusión diferente a las establecidas por RETIE
<b>Usos</b>	Instalaciones eléctricas de baja tensión para usos exclusivamente domiciliarios o similares
<b>REPORTES DE ENSAYO (Aplica para Reglamento tecnico)</b>	
<b>CODIGO/IDENTIFICACIÓN</b>	<b>LABORATORIO</b>
RP 30020NI	LABORATORIO DE ENSAYOS QTEST



ISO/IEC 17065:2012  
11-CPH-003



KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

qcert.com.co

# ANEXO CERTIFICADO



Página 2 de 3[FRG-02-28]

**No de certificado**

3612

**Fecha de**

19/11/2025

**Emisión**

**Dirección**

Calle 17 #43F-165 Med. Col

**Ciudad**

Medellin

## REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	Referencia (Código Ciles)	PRODUCTO	DESCRIPCION	MARCA	FAMILIA
1	144437B	Interruptores manuales o "switches" de baja tensión y dimmers o atenuadores de luz (menor a 1 000 V).	DIMMER SENCILLO NOVA BLANCO	CILES	Los dimmers o atenuadores de iluminación de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer.
2	144437NM	Interruptores manuales o "switches" de baja tensión y dimmers o atenuadores de luz (menor a 1 000 V).	DIMMER SENCILLO NOVA NEGRO MATE	CILES	Los dimmers o atenuadores de iluminación de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer.
3	144380B	Interruptores manuales o "switches" de baja tensión y dimmers o atenuadores de luz (menor a 1 000 V).	DIMMER SENCILLO SPAZIO BLANCO	CILES	Los dimmers o atenuadores de iluminación de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer.
4	144380NM	Interruptores manuales o "switches" de baja tensión y dimmers o atenuadores de luz (menor a 1 000 V).	DIMMER SENCILLO SPAZIO NEGRO MATE	CILES	Los dimmers o atenuadores de iluminación de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer.
5	144451B	Interruptores manuales o "switches" de baja tensión y dimmers o atenuadores de luz (menor a 1 000 V).	DIMMER + INTERRUPTOR SENCILLO NOVA BLANCO	CILES	Los dimmers o atenuadores de iluminación de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer.



KM 17 VÍA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



[servicioalcliente@qcert.com.co](mailto:servicioalcliente@qcert.com.co)



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20 [qcert.com.co](http://qcert.com.co)

ISO/IEC 17065:2012  
11-CPB-003

## ANEXO CERTIFICADO



Página 3 de 3[FRG-02-28]

**No de certificado**

3612

**Fecha de**

19/11/2025

**Emisión**

**Dirección**

Calle 17 #43F-165 Med. Col

**Ciudad**

Medellin

### REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	Referencia (Código Ciles)	PRODUCTO	DESCRIPCION	MARCA	FAMILIA
6	144437NS	Interruptores manuales o "switches" de baja tensión y dimmers o atenuadores de luz (menor a 1 000 V).	DIMMER SENCILLO NOVA NEGRO PLATA	CILES	Los dimmers o atenuadores de iluminación de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer.

\_\_\_\_\_  
Especialista de certificación



ISO/IEC 17065:2012  
11-CPH-003



KM 17 VÍA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



[servicioalcliente@qcert.com.co](mailto:servicioalcliente@qcert.com.co)



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20 [qcert.com.co](http://qcert.com.co)