



No. de Certificado  
**1509**



ISO/IEC 17065:2012  
11-CPR-003

**CILES SAS**

**NIT 800.212.240-3**

**Certificación tipo marca de conformidad (Esquema 5)**

El organismo de certificación QCERT otorga el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

- Producto:** Tomacorrientes
- Referencia:** Ver listado de referencias específicas en anexo.
- Referente reglamentario:** Numeral 20.10 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías.

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01.

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 3 hojas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos certificados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en [www.qcert.com.co](http://www.qcert.com.co). Este Certificado es para uso exclusivo del titular.

Fecha de otorgamiento	2019-06-20	Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento	
Fecha de renovación	2022-06-22	Seguimiento 1	2023-06-22
Fecha de vencimiento	2025-06-21	Seguimiento 2	2024-06-22

**ALEXIS  
MAURICIO  
VARGAS  
GUTIÉRREZ**

Firmado  
digitalmente por  
ALEXIS MAURICIO  
VARGAS GUTIÉRREZ  
Fecha: 2022.06.22  
09:45:18 -05'00'

Coordinador de Certificación

## ANEXO CERTIFICADO



Pagina 1 de 3

**No de certificado** 1509 **Fecha de Renovación** 2022-06-22  
**Dirección** Calle 17 N° 43 F - 165, Medellín

Aspecto	Descripción
Producto	Tomacorrientes
Descripción cualitativa del producto	Tomacorriente doble integrado con o sin puerto USB
Referente reglamentario	Numeral 20.10 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías.
Marca	CILES
Referencias	Ver referencias particulares en el anexo del certificado
Tensión	125 V
Corriente	15 A
Frecuencia	50 / 60 Hz
Grado de protección IP	IP20
Material herraje	Latón
Exclusiones (*)	Ninguna
Usos	Conexión de equipos eléctricos en baja tensión



KM 17 VÍA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES, EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIIOQUIA.

## ANEXO CERTIFICADO



Pagina 3 de 3

No de certificado 1509 Fecha de Renovación 2022-06-22  
 Dirección Calle 17 N° 43 F - 165, Medellín

## REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia (Código CILES)	Código Proveedor	Descripción
1	PT144393B	LD-UR01	TOMACORRIENTE DOBLE 15A/125V+2USB 4,2A BLANCO LD-UR01 GENERIC
2	PT144393N	LD-UR01	TOMACORRIENTE DOBLE 15A/125V+2USB 4,2A NEGRO LD-UR01 GENERIC
3	PT144394B	LD-UR01	TOMACORRIENTE DOBLE 15A/125V+2USB 4,2A BLANCO S/PLACA LD-UR01
4	PT144394N	LD-UR01	TOMACORRIENTE DOBLE 15A/125V+2USB 4,2A NEGRO S/PLACA LD-UR01
5	PT144406B	LD-UR01	TOMACORRIENTE DOBLE 15A/125V+2USB 4,2A ASTRAL BLANCA
6	PT144444B	LD-UR01	TOMACORRIENTE DOBLE 15A/125V+2USB 4,2A NOVA BLANCO
7	PT144444NM	LD-UR01	TOMACORRIENTE DOBLE 15A/125V+2USB 4,2A NOVA NEGRO MATE
8	PT144444NS	LD-UR01	TOMACORRIENTE DOBLE 15A/125V+2USB 4,2A NOVA NEGRO PLATA
9	PT144506B	LD-UR01	TOMACORRIENTE DOBLE 15A/125V+2USB 4,2A ULTRA BLANCA
10	PT144506SB	LD-UR01	TOMACORRIENTE DOBLE 15A/125V+2USB 4,2A ULTRA NATURAL
11	PT144606B	LD-UR01	TOMACORRIENTE DOBLE 15A/125V+2USB 4,2A SPAZIO BLANCA
12	PT144606BM	LD-UR01	TOMACORRIENTE DOBLE 15A/125V+2USB 4,2A SPAZIO BLANCO MATE
13	PT144606NM	LD-UR01	TOMACORRIENTE DOBLE 15A/125V+2USB 4,2A SPAZIO NEGRO MATE
14	PT144706B	LD-UR01	TOMACORRIENTE DOBLE 15A/125V+2USB 4,2A FUGA BLANCA
15	144706BS	LD-UR01	TOMACORRIENTE DOBLE 15A/125V+2USB 4,2A FUGA PLATA

ALEXIS  
MAURICIO  
VARGAS  
GUTIÉRREZ

Firmado digitalmente  
por ALEXIS MAURICIO  
VARGAS GUTIÉRREZ  
Fecha: 2022.06.22  
09:49:20 -05'00'

Coordinador de Certificación



KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES, EDIFICIO QUROX, ENVIGADO ANTIOQUIA.